

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Шахты

(наименование органа государственного надзора)

г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, тел. (86362) 2-76-21, E-mail: 13ogpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 72/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица - директору МБОУ СОШ № 25 Дудкиной Елене Ивановне во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области № 72 от «21» апреля 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 ч.30 мин. «28» апреля 2014г. по 12 ч. 30 мин. «28» апреля 2014г. проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности по г. Шахты ГУ МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Ивановым Леонидом Александровичем территории, зданий и сооружений МБОУ СОШ № 25, ул. Сапрыкина, 5 совместно с директором МБОУ СОШ № 25 Дудкиной Е.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>ответственному за обеспечение пожарной безопасности пройти обучение по пожарно-техническому минимуму.</i>	<i>(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 3).</i>	<i>май 2015 год</i>	
2	<i>завести исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты.</i>	<i>(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012</i>	<i>май 2015 год</i>	

000136

		<i>года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61);</i>		
3	<i>помещения мастерских оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.</i>	<i>(Федеральный закон № 184 от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» ст. 46 ч. 1; Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390) п. 33; НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией НПБ 110-03, таблица 3);</i>	май 2015 год	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июне 2015 года

*Инспектор ОИД по г. Шахты
ГУ МЧС России по Ростовской области
Иванов Л.А.*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» апреля 2014г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МБОУ СОШ № 25 Дудкина Е.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«28» апреля 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

000138