



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г.Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная
школа №25 им. А.Коренева»
(МБОУ СОШ №25 г. Шахты)

346503 Россия, г. Шахты Ростовской обл., ул. Сапрыкина, 5, тел. (8636) 22-45-94, (8636) 22-91-05, факс (8636) 22-91-05
e-mail mousosh.25@mail.ru

17.08.2018 г.
№203

Руководителю
Северо-Кавказского
управления Ростехнадзора
Т.Д. Пану

Уведомление об исполнении предписания.

Администрация МБОУ СОШ №25 г.Шахты доводит до Вашего сведения, что выявленные нарушения согласно Протокола №220-277-31 от 15.08.2018г. по результатам проверки Ростехнадзора выполнены в срок.

1. ВРЦ-0,4 кВ укомплектован запасом калиброванных плавких вставок (предохранителями).
2. Металлические моечные поддоны в столовой присоединены к системе уравнивания потенциалов отдельным заземляющим проводником.
3. На дверях ВРЦ-04 кВ нанесена надпись наименований (групп) отходящих присоединений.
4. Металлический корпус ВРЦ-0,4 кВ присоединен к сети заземления при помощи отдельного заземляющего проводника.
5. На дверях помещения ПР-0,4 кВ нанесен знак по электробезопасности и надпись диспетчерского наименования (РП-04 кВ).
6. На рубильнике ВРЦ-0,4 кВ нанесены надписи положения «включения», «отключения».
7. На токоведущих шинах рубильника ВРЦ-0,4 кВ нанесено цветовое обозначение фаз.
8. ВРЦ-0,4 кВ укомплектован запасом калиброванных плавких вставок (предохранителями).
9. Электроустановки укомплектованы в полном объеме испытанными электрозащитными средствами (диэлектрическими перчатками, двухполюсным указателем напряжения, комплектом плакатов по электробезопасности согласно приложения 8 Инструкции по П и СЗиВЭ.

Директор МБОУ СОШ №25 г.Шахты



Е.И.Дудкина

21/08.18 13:30